



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48, тел., факс: 8 (82137) 94-777, 94-876;
e-mail-gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 163 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа" с. Усть-Кулом

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Усть-Куломского района по
пожарному надзору Лужечкова Александра Анатольевича от «08» мая 2014 года № 163, ст. 6 Феде-
рального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 09 час. 00 мин. 16.05.2014 г. до 16 час. 00 мин. 19.05.2014 г.

проведена плановая, выездная проверка

Государственным инспектором Усть-Куломского района по пожарному надзору

Кинашем Артуром Ивановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

На объекте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобра-
зовательная школа" с. Усть-Кулом,

расположенном по адресам: Школа по адресу: 168066, Республика Коми, Усть-Куломский район,
с. Кужба, ул. Центральная, д. 50А; Столовая по адресу: 168066, Республика Коми, Усть-
Куломский район, с. Кужба, ул. Центральная, д. 30 А,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом Пунеговой Ольгой
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ пре- дпи- са-	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасно- сти с указанием конкретного мес- та выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма-	Срок устрани- ния нарушения требования пожарной	Отмет- ка (под- пись) о выпол-
-----------------------	--	--	--	---

ния		тивного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	нении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности к зданию школы (с. Кужба, ул. Центральная, д. 50А) допущено размещение пристроенной котельной.	Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46; Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 1, статья 6.1; Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 3; СНиП II-35-76* Котельные установки, п. 1.8*.	17.08.2015 г.	
2.	В здании, расположенном по адресу с. Кужба, ул. Центральная, д. 50А проводка автоматической пожарной сигнализации частично выполнена горючим кабелем, а именно проложена не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов.	НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 3.9.; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 84, статья 103, статья 143.	17.08.2015 г.	
3.	Здание, расположенное по адресу с. Кужба, ул. Центральная, д. 50А не оборудовано устройством молниезащиты.	Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46; Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 1, статья 6.1; Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 3; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280 СО 153-34.21.122-2003; ПУЭ издание 6 п. 7.3.142, п. 7.3.143; ПУЭ издание 7 п.п. 4.2.133. – 4.2.159.	17.08.2015 г.	
4.	Дымовая труба котельной школы не оборудована искрогасителем.	Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регу-	17.08.2015 г.	

		лировании» статья 46; Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 1, статья 6.1; Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 3, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункт 6.6.15; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 83 «з».		
5.	Отопительная печь в здании столовой (с. Кужба, ул. Центральная, д. 30 А) допускается к эксплуатации в неисправном состоянии - отсутствуют установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 81.	17.08.2015 г.	
6.	В здании по адресу: с. Кужба, ул. Центральная, д. 30 А расстояние от наружных поверхностей кирпичной дымовой трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов в свету составляет менее 130 мм.	Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46; Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 1, статья 6.1; Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 3, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункт 6.6.22	17.08.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми
Кинаш А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

« 19 » 05 20 14 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Облушка
(подпись)

директор МПБОУ СОШ с Усть-Кулом
Лушкова ОВ

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » ноя 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору