



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48, тел., факс: 8 (82137) 94-777, 94-876;

e-mail-gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 169 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа" с. Усть-Кулом

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Усть-Куломского района по
пожарному надзору Лужечкова Александра Анатольевича от «20» мая 2014 года № 169, ст. 6 Феде-
рального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 09 час. 00 мин. 20.06.2014 г. до 15 час. 00 мин. 23.06.2014 г.

проведена плановая, выездная проверка

Государственным инспектором Усть-Куломского района по пожарному надзору

Кинашем Артуром Ивановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

На объекте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобра-
зовательная школа" с. Усть-Кулом,

расположенном по адресам: Школа по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район,
п. Паспом, ул. Школьная, д. 14,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом Пунеговой Ольгой
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ пре дпи са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного мес- та выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по по-	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отмет- ка (под- пись) о выпол- нении

1	2	3	4	5
		жарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		(указывается только выполнение)
1.	В здании, расположенном по адресу п. Паспом, ул. Школьная, д. 14 проводка автоматической пожарной сигнализации частично выполнена горючим кабелем, а именно проложена не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов.	НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 3.9.; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 84, статья 103, статья 143.	17.08.2015 г.	
2.	В здании, расположенном по адресу п. Паспом, ул. Школьная, д. 14 в проёме противопожарной стены двери находятся в открытом положении.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 36 «г».	17.08.2015 г.	
3.	В здании, расположенном по адресу п. Паспом, ул. Школьная, д. 14 в спортивном зале частично допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 42 «в».	17.08.2015 г.	
4.	В здании, расположенном по адресу п. Паспом, ул. Школьная, д. 14 в тамбуре спортивного зала, ведущего непосредственно наружу допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 42 «в».	17.08.2015 г.	
5.	В здании, расположенном по адресу п. Паспом, ул. Школьная, д. 14 в тамбуре столовой, ведущего непосредственно наружу допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 42 «в».	17.08.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

